



# Rypińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego

Spółka z o.o.

**87-500 RYPIN**

*ul. E. Orzeszkowej 9*

tel. (0)54 280 26 41, 280 28 24

NIP 892-13-38-399 REGON 910941942

Rypin, dnia 13.08.2019 roku

## WSZYSCY WYKONAWCY

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Budowa budynku mieszkalnego 17 rodzinnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Golubiu-Dobrzyniu przy ul. Ks. Twardowskiego na działce nr ew. 81/10” ogłoszonego dnia 25.07.2019 roku.

### ODPOWIEDZI NA PYTANIA

do SIWZ postępowania przetargowego DZI/GD-II/RTBS/2018

Dotyczy: Pisma skierowanego pocztą elektroniczną w dniu: 08.08.2019 r.

#### Odpowiedzi na pytania:

1. Fundamenty należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową tj. z bloczków silikatowych SILKA E24S, które uwzględniają obciążenie naziemem.
2. Zgodnie z zestawieniem stolarki okiennej i drzwiowej należy wykonać 11 sztuk prawych i 6 sztuk drzwi lewych co daje łącznie 17 sztuk czyli tyle samo ile jest mieszkań.
3. Zgodnie z zapisami SIWZ należy uwzględnić wykonanie oznakowania drzwi do mieszkań i drzwi do piwnic, a także zawiesić na klatce schodowej tablicę do zamieszczania informacji dla lokatorów oraz zamontować skrzynki na listy.
4. Informacja zawarta w SIWZ oznacza, że należy pominąć pozycje w przedmiarach odnoszące się do podstawowego wyposażenia lokali mieszkalnych wykraczającego poza standard deweloperski. Wyłączeniu podlegają następujące roboty budowlane w mieszkaniach: malowanie ścian i sufitów ( malowanie tylko warstwą podkładową na biało), wykonanie okładzin podłogowych i ściennych, realizacja białego montażu (umywalki, półpostumenty, szafki podumywalkowe, ustępy ze spluczką, stelaże wc podtynkowe, wanny, kabiny prysznicowe, armatura, zlewy, kuchenki), wyposażenie pomieszczeń kuchennych w zlewy oraz kuchenki, obsadzenie drzwi wewnętrznych, montaż opraw oświetleniowych.
5. Należy wycenić 35szt. drzew iglastych o wys. min. 150 cm, 35 szt. drzew liściastych o wys. min. 150 cm, 20 szt. krzewów liściastych o wys. min 50 cm.

PREZES ZARZĄDU  
Rypińskiego TBS Sp. z o.o.

*inż. Lech Szalkowski*